中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表（2019年5月）

填报单位：（公章）

污水处理厂名称	设计规模（万吨/日）	平均处理量（万吨/日）	进水COD浓度设计标准（mg/l）	平均进水COD浓度（mg/l）	进水氨氮浓度设计标准（mg/l）	平均进水氨氮浓度（mg/l）	出水是否达标	超标项目及数值
猎德污水处理厂	120	121.14	270	25	25	17.09	是	无
大坦沙污水处理厂	55	57.80	250	12	30	15.55	是	无
沥滘污水处理厂	50	50.65	280	20	32	19.32	是	无	
西朗污水处理厂	20	24.86	-	15	20	14.60	是	无
大沙地污水处理厂	20	22.33	270	18	25	16.10	是	无
龙归污水处理厂	14	16.03	280	12	30	12.79	是	无
竹料污水处理厂	6	7.04	280	13	30	11.60	是	无
石井污水处理厂	30	30.30	300	15	27	15.20	是	无
京溪污水处理厂	10	10.58	270	15	30	15.32	是	无
石井净水厂	15	15.20	280	12	30	14.20	是	无