


## 建设项目职业病防护设施设计专篇专家个人意见表

专家姓名	张维森	职务/职称	主任医师
项目名称	大观净水厂项目		
危害类别	较重		
评审时间	2019年7月30日	评审地点	广州市

专家个人评审意见：

- 1、根据合理的气流组织原则细化各作业场所全室通风的风机、送排风口的设置位置。
- 2、本项目为全地下设计的污水处理工程，是否需要设置备用风机和呼吸口，请核实。

修改后通过。

专家签名：

2019年7月30日

# 建设项目职业病防治设施设计专篇专家意见表

项目编号: WJ2016010001

日期: 2016.11.10

1

2

3

4

5

6

7

建设单位: 浙江中远海运重工有限公司  
设计单位: 浙江中远海运重工有限公司  
监理单位: 浙江中远海运重工有限公司  
评审日期: 2016年11月10日

8

9

10

11

12

13

14

## 建设项目职业病防护设施设计专篇专家个人意见表

专家姓名	王维平	职务/职称	副主任医师
项目名称	大观净水厂项目		
危害类别	物理		
评审时间	2019年7月30日	评审地点	宁波市

专家个人评审意见：

1. 细化次氯酸钠的投加方式及相应的应急救援设计内容（设置应急洗眼装置）。
  2. 补充污泥干化的加热方式及相应的防高温设计，细化污泥装车时的防尘设计内容。
  3. 补充配电房、泵房、仪表间、控制间通风系统中新风口设置位置的说明（应选择气清洁区）。
  4. 关键控制点及控制措施中应增加生物除臭内容。
  5. 职业病危害项目申报中“待项目竣工验收后，建设单位将在30日内向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督检查。”  
提法不正确。
- 同意修改后通过。

专家签名： 

2019年7月30日