

中心城区城镇污

水处理厂运行情况公示表 (2021 年 5 月)

填报单位： (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	实际进水量 (万吨/日)	进水COD浓度设计标准 (mg/l)	平均进水COD浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
猎德污水处理厂	120	120.69	263	263	25.5	21.1	是	无
大坦沙污水处理厂	55	50.98	250	182	30	19.8	是	无
沥滘污水处理厂	75	72.32	280	234	29.5	22.1	是	无
西朗污水处理厂	50	30.34	270	209	23	21.5	是	无
大沙地污水处理厂	45	28.82	270	256	27.8	17.8	是	无
龙归污水处理厂	29	19.30	280	265	30	26.8	是	无
竹料污水处理厂	6	5.59	280	352	30	20.2	是	无
石井污水处理厂	30	29.71	290	229	28.5	31.0	是	无
京溪地下净水厂	10	9.92	270	282	30	24.4	是	无
石井净水厂	30	30.41	280	190	30	22.6	是	无
健康城净水厂	10	4.66	280	217	30	22.5	是	无
江高净水厂	16	10.48	280	267	30	25.6	是	无
大观净水厂	20	13.12	270	229	30	23.4	是	无