

# 中心城区

# 水处理厂运行情况公示表 ( 2022 年 1 月 )

填报单位: (

污水处理厂名称	平	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
猎德污水处理厂	120	263	239	25	21.6	是	无
大坦沙污水处理厂	55	250	176	30	20.7	是	无
沥滘污水处理厂	75	280	281	29	19.9	是	无
西朗污水处理厂	50	270	234	22.5	23.0	是	无
大沙地污水处理厂	45	270	301	25	19.9	是	无
龙归污水处理厂	29	280	276	30	33.1	是	无
竹料污水处理厂	6	280	310	30	21.1	是	无
石井污水处理厂	30	290	261	28.5	32.3	是	无
京溪地下净水厂	10	270	266	30	27.8	是	无
石井净水厂	30	280	209	30	24.0	是	无
健康城净水厂	10	280	209	30	22.2	是	无
江高净水厂	16	280	322	30	29.6	是	无
大观净水厂	20	270	229	30	25.9	是	无