

污水处理厂运行情况公示表 (2022年2月)

| 进水浓度 (g/l) | 进水氨氮浓度设计标准 (mg/l) | 平均进水氨氮浓度 (mg/l) | 出水是否达标 | 超标项目及数值 |
|------------|-------------------|-----------------|--------|---------|
| 36 | 25 | 16.4 | 是 | 无 |
| 23 | 30 | 14.9 | 是 | 无 |
| 32 | 29 | 15.5 | 是 | 无 |
| 78 | 22.5 | 17.8 | 是 | 无 |
| 34 | 25 | 13.7 | 是 | 无 |
| 30 | 30 | 19.3 | 是 | 无 |
| 33 | 30 | 14.1 | 是 | 无 |
| 74 | 28.5 | 20.1 | 是 | 无 |
| 34 | 30 | 19.6 | 是 | 无 |
| 32 | 30 | 18.5 | 是 | 无 |
| 10 | 30 | 13.6 | 是 | 无 |
| 11 | 30 | 18.2 | 是 | 无 |
| 32 | 30 | 16.1 | 是 | 无 |