

# 中心城

# 污水处理厂运行情况公示表 ( 2022 年 7 月 )

填报单位: (

污水 处理厂 名称	日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值	
猎德污水处理厂	120	130.05	263	193	25	17.2	是	无
大坦沙污水处理厂	55	47.23	250	187	30	17.3	是	无
沥滘污水处理厂	75	75.29	280	201	29	18.1	是	无
西朗污水处理厂	50	35.38	270	160	22.5	18.1	是	无
大沙地污水处理厂	45	32.77	270	200	25	19.0	是	无
龙归污水处理厂	29	22.42	280	182	30	20.7	是	无
竹料污水处理厂	6	6.80	280	235	30	13.4	是	无
石井污水处理厂	30	32.20	290	179	28.5	24.7	是	无
京溪地下净水厂	10	10.87	270	200	30	18.9	是	无
石井净水厂	30	32.54	280	167	30	20.8	是	无
健康城净水厂	10	5.64	280	128	30	13.2	是	无
江高净水厂	16	11.19	280	170	30	18.1	是	无
大观净水厂	20	15.83	270	147	30	14.9	是	无